



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 148/2025
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 893071/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS FACULTAD DE DERECHO
Rubro: Equipos, Mant. reparacion y limpieza
Lugar de entrega único: FACULTAD DE DERECHO (OBISPO TREJO 242 (5000) CORDOBA, Córdoba)

| Retiro del pliego | | Consulta del pliego | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| Dirección: | Por email a fd@compras.unc.edu.ar y https://www.unc.edu.ar accediendo a Licitaciones (Portal Compras Públicas UNC), (5000), CORDOBA, Córdoba | Dirección: | Por email a fd@compras.unc.edu.ar, (5000), CORDOBA, Córdoba |
| Plazo y horario: | HASTA 30/10/25 12 HS | Plazo y horario: | HASTA 30/10/25 12HS |
| Costo del pliego: | \$ 0,00 | | |
| Presentación de ofertas | | Acto de apertura | |
| Dirección: | Al email fd@compras.edu.ar, (5000), CORDOBA, Córdoba | Lugar/Dirección: | AREA ECONOMICO FINANCIERA. OBISPO TREJO 253 1ER PISO, (5000), CORDOBA, Córdoba |
| Fecha de inicio: | 29/10/2025 | Día y hora: | 03/11/2025 a las 11:00 hs. |
| Fecha de finalización: | 03/11/2025 a las 10:00 hs. | | |





RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|---------|---|------------------|----------|
| 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados de Edificio Posgrado y Aulas 1 a 12 de INDEPENDENCIA: tipo Piso Techo entre 9.000 y 18.000 F/C ON/OFF o Inverter (4 unidades) , Split ON/OFF o Inverter entre 3.000 y 6.000 F/C (38 unidades), Compacto (1 unidad) | UNIDAD | 43,00 |
| 2 | Servicio de Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados de Edificio Viejo Rectorado: tipo Piso Techo entre 9.000 y 18.000 F/C ON/OFF o INVERTER (5 unidades), Split ON/OFF o Inverter entre 4.000 y 6.000 F/C (6u), Compacto (2 unidades) | UNIDAD | 13,00 |
| 3 | Servicio de Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados de Edificio CASA MARCA (obispo Trejo): tipo Piso Techo 9.000 F/C ON/OFF o Inverter (14 unidad) , Split ON/OFF o Inverter entre 2.200 y 6.000 F/C (14 unidades) | UNIDAD | 15,00 |
| 4 | Servicio de Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados de Aulas Trejo (13 a 39 y 43 a 46 y Sala de lectura 4º piso: tipo Piso Techo entre 9.000 y 18.000 F/C ON/OFF o Inverter (14 unidades) , Split ON/OFF e Inverter entre 4.000 y 6.000 F/C (20 unidades) | UNIDAD | 34,00 |
| 5 | Servicio de Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados de Edificio Nueva Biblioteca, Hemeroteca y Aula Magna: tipo Piso Techo entre 9.000 y 18.000 F/C ON/OFF o Inverter (4 unidades) , Split ON/OFF e Inverter entre 4.000 y 6.000 F/C (11 unidades), ROOF TOP 20tn (1 unidad) | UNIDAD | 16,00 |
| 6 | Servicio de Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados de Edificio Contaduría y CIJS (Caseros y Belgrano): Split ON/OFF e Inverter entre 2.700 y 6.000 F/C (15 unidades), Compacto (2 unidades) | UNIDAD | 17,00 |
| 7 | Instalación de equipo Piso Techo Inverter 18.000 a 21.000 F/C Nuevo en Biblioteca Nuñez. Se debe desinstalar equipo viejo, con toda su cañería y realizar la instalación del equipo nuevo con sus kits de instalación. Puesta en marcha y control de correcto funcionamiento. | UNIDAD | 3,00 |
| 8 | Equipo nuevo de Aire acondicionado Inverter Piso Techo 18.000 a 21.000 F/C | UNIDAD | 3,00 |
| 9 | Equipo nuevo de Aire Acondicionado Inverter Split 6.500 F/C | UNIDAD | 1,00 |
| 10 | Equipo nuevo de Aire Acondicionado Inverter Split 4.500 F/C | UNIDAD | 1,00 |

